

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург
(место составления акта)

«25» апреля 2018 г.
(дата составления акта)
«12» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 165

По адресу/адресам: г. Оренбург, ул. Станционная 2 корп. а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 27 марта 2018 г. №165 (издал Главный государственный инспектор Дунаев Д.М.)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 58»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок физлиц, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Главного управления МЧС России по Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Затышняк Алла Анатольевна 27.03.2018 10:00 V

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Килькинов Александр Сергеевич, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Сизов Дмитрий Александрович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилия, инициалы, отчество (последнее – при наличии) должности эксперта и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: Директор Затышняк Алла Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

110
27.04.18

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности. Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышесказанное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	В ходе проведения сработки средств АПС сигнал о пожаре не поступил на пульт ЦППС	Постановление правительства РФ № 390 п.61	Директор МОБУ «ООШ №58» Затышняк А.А.
2	В помещении актового зала отсутствует 2 эвакуационный выход	СНиП 21-01-97* п.6.12*, СП.1.13130.2009 п.4.2.1, ФЗ№123 ч.4 ст.4	Директор МОБУ «ООШ №58» Затышняк А.А.
3	На путях эвакуации в лестничной клетке используются ступени с различной шириной проступи и различной высоты	СП1.13130.2009 п.4.3.4, СНиП 21-01-97* п.6.28, ФЗ№123 ч.4 ст.4	Директор МОБУ «ООШ №58» Затышняк А.А.
4	В подвальном этаже отсутствуют не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м	СНиП 31-05-2003 п.6.3.5, СП 118.13330.2011 п.6.49	Директор МОБУ «ООШ №58» Затышняк А.А.
5	Дверь эвакуационного выхода из спортзала открывается не по направлению эвакуации	СП1.13130 .2009 п.4.2.6, ФЗ№123 ч.4 ст.4	Директор МОБУ «ООШ №58» Затышняк А.А.
6	Отсутствуют ограждения на кровле	СНиП 21-01-97* п.8.11	Директор МОБУ «ООШ №58» Затышняк А.А.
7	Не предоставлен акт испытания наружной пожарной лестницы	Постановление правительства РФ № 390 п.24, ФЗ №123 ст.90	Директор МОБУ «ООШ №58» Затышняк А.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписания по устранению выявленных нарушений от 25.04.2018 № 165/1/1
2. Определение о необходимости явки в надзорный орган

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  Килькинов А.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Затыцкая Алла Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«25» апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 165/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 58» (МОБУ «ООШ №58»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 165

от « 27 » марта 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 2 » апреля 2018 г. по 12 ч 00 мин. « 25 » апреля 2018 г.

проведена проверка

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району Килькинов Александр Сергеевич, начальник отделения отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Сизов Дмит-
рий Александрович

(должности, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 58» (МОБУ «ООШ №58»), по адресу: г. Оренбург, ул. Станционная 2 корп. а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Затышняк Аллой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В ходе проведения сработки средств АПС сигнал о пожаре не поступил на пульт ЦППС	Постановление правительства РФ № 390 п.61	03.02.2019	
2	В помещении актового зала отсутствует 2 эвакуационный выход	СНиП 21-01-97* п.6.12*, СП.1.13130.2009 п.4.2.1, ФЗ№123 ч.4 ст.4	03.02.2019	

111
27 09 18

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3	На путях эвакуации в лестничной клетке используются ступени с различной шириной проступи и различной высотой	СП1.13130.2009 п.4.3.4, СНиП 21-01-97* п.6.28, ФЗ№123 ч.4 ст.4	03.02.2019	
4	В подвальном этаже отсутствуют не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м	СНиП 31-05-2003 п.6.3.5, СП 118.13330.2011 п.6.49	03.02.2019	
5	Дверь эвакуационного выхода из спортзала открывается не по направлению эвакуации	СП1.13130 .2009 п.4.2.6, ФЗ№123 ч.4 ст.4	03.02.2019	
6	Отсутствуют ограждения на кровле	СНиП 21-01-97* п.8.11	03.02.2019	
7	Не предоставлен акт испытания наружной пожарной лестницы	Постановление правительства РФ № 390 п.24, ФЗ №123 ст.90	03.02.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
Килькинов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» апреля 2018 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«25»апреля 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99