



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23
E-mail: nup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления акта)

«18» марта 2020г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
**Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 58»**

№ 34-905-207

По адресу/адресам: 460022, г. Оренбург, ул. Станционная, 2 А
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Рос-
технадзора № РП-283-905-О от 25 февраля 2020 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Основная образова-
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

тельная школа №58» (сокращенное наименование МОАУ «ООШ № 58», ИНН 5611024300,
ОГРН 1025601718779, юридический адрес: 460022, г. Оренбург, ул. Станционная, 2 А, директор
Затышняк Алла Анатольевна, тел. 530410).

Дата и время проведения проверки:

" 17 " Марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 18 Марта 2020 г. 10 часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Вручено лично 25.02.2020

Директор МОАУ «ООШ № 58» Затышняк Алла Анатольевна А. З. 18.03.2020 г. 10-00ч.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку:

1. Галент Григорий Михайлович государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 445030

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

1. Тюляева Гульнара Гайсовна - заместитель директора по АХР МОАУ «ООШ № 58», тел.89226227007

В ходе проведения проверки:

- установлено, что предписание № 34-1293-106 от 21.03.2019г. не выполнено (из 12 мероприятий не выполнено 8 №№1-5, 8,10,11), а именно, не устранены следующие нарушения:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
1.	В организации приказом руководителя не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов с группой IV по электробезопасности, прошедшие проверку знаний в Ростехнадзоре.	п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N4145, далее ПТЭЭП.
2.	Не проводится техническое освидетельствование электроустановок с истекшим нормативным сроком эксплуатации (распределительные устройства: ВРУ, ШС, ЩО и др., электропроводка) с целью определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации или их замены (кроме пищеблока). В организации не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок Электроустановки здания устарели: электропроводка из алюминия и распределительные устройства эксплуатируются более 50 лет; не обеспечена требуемая надежность электроснабжения всего здания.	п.п.1.6.1, 1.6.7 ПТЭЭП
3.	Обслуживание электроустановок должным образом не проводится (электромеханик Бондарев С.А. не прошел проверку знаний по месту работы – МОБУ «ООШ №58»).	п.п.1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП
4.	Организацией не обеспечено наличие <u>заполненного</u> паспорта заземляющего устройства. Паспорт должен содержать: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; должна быть указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (мате-	п.2.7.15 ПТЭЭП

	риал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металlosвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.	
5.	Однолинейная схема электроснабжения не соответствует действительности	п.1.8.1 ПТЭЭП
6.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств: 1) визуальные осмотры видимой части; 2) с выборочным вскрытием грунта	п.2.7.8 ПТЭЭП
7.	Открыто проложенные кабели не снабжены бирками (на бирках в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии). – ВРУ.	п.2.4.5 ПТЭЭП
8.	В помещениях кухни не выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов с присоединением к ней в том числе сторонних проводящих частей (мойки, поддоны и др.).	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.7.1.88 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. №187, далее ПУЭ

Лица, допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо – Затышняк Алла Анатольевна, директор МОАУ «ООШ № 58»


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


НЕ ВЫЯВЛЕНО
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № 34-1293-106 от 21.03.2019г. не выполнено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание №34-905- 118 от 18.03.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Оренбургской области
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Галент Г.М.

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экз. акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОАУ «ООШ № 58» Затышняк Алла Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



марта 2020 г. 10-00ч



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись иного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления предписания)

«18» марта 2020 г.
(дата составления предписания)

10 часов 00 минут
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-905-118
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления №РП-283-905-О от 25 февраля 2020 года.

в период с 17.03.2020 г. по 18.03.2020 г. (продолжительность проверки 2 рабочих дня) должностными лицами Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Галент Григорий Михайлович государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 445030

в присутствии:

1. Тюляева Гюльнара Гайсовна - заместитель директора по АХР МОАУ «ООШ № 58», тел. 89226227007

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразова-
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

тельная школа №58» (сокращенное наименование МОАУ «ООШ № 58», ИНН 5611024300, ОГРН 1025601718779, юридический адрес: 460022, г.Оренбург, ул.Станционная, 2 А, директор Затышняк Алла Анатольевна, тел.530410).

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-905-207 от 18.03.2020г.**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 250 от 28 июня 2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 58» предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	В организации приказом руководителя не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов с группой IV по электробезопасности, прошедшие проверку знаний в Ростехнадзоре.	п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N4145, далее ПТЭЭП.	28.02.2021
2.	Не проводится техническое освидетельствование электроустановок с истекшим нормативным сроком эксплуатации (распределительные устройства: ВРУ, ШС, ЩО и др., электропроводка) с целью определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации или их замены (кроме пищеблока). В организации не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок Электроустановки здания устарели: электропроводка из алюминия и распределительные устройства эксплуатируются более 50 лет; не обеспечена требуемая надежность электроснабжения всего здания.	п.п.1.6.1, 1.6.7 ПТЭЭП	28.02.2021
3.	Обслуживание электроустановок должным образом не проводится (электромеханик Бондарев С.А. не прошел проверку знаний по месту работы – МОБУ «ООШ №58»).	п.п.1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	28.02.2021
4.	Организацией не обеспечено наличие <u>заполненного</u> паспорта заземляющего устройства. Паспорт должен содержать: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; должна быть указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металlosвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измере-	п.2.7.15 ПТЭЭП	28.02.2021

	ния параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.		
5.	Однолинейная схема электроснабжения не соответствует действительности	п.1.8.1 ПТЭЭП	28.02.2021
6.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств: 1) визуальные осмотры видимой части; 2) с выборочным вскрытием грунта	п.2.7.8 ПТЭЭП	28.02.2021
7.	Открыто проложенные кабели не снабжены бирками (на бирках в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии). – ВРУ.	п.2.4.5 ПТЭЭП	28.02.2021
8.	В помещениях кухни не выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов с присоединением к ней в том числе сторонних проводящих частей (мойки, поддоны и др.).	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.7.1.88 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. №187, далее ПУЭ	28.02.2021

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
Западно-Уральского управления Ростехнадзора




Г.М. Галент

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания со всеми приложениями получил:

Директор МОАУ «ООШ № 58»



подпись



А.А. Затышняк

«18» марта 2020 г.

Подписать предписание отказался:

(подпись, должность, фамилия должностного лица (лиц), проводившего проверку)